



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

**Р Е Ш Е Н И Е**

*22 октября 2014 г.*

Москва

№ P-210-114

**о согласовании границ охранной зоны объекта  
электросетевого хозяйства**

Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору рассмотрело заявление Государственного автономного учреждения Московской области «Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта №1» (далее – ГАУ МО «ЦСП №1»), в лице генерального директора Смирнова Д.А., действующего на основании Устава, о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства: подземная кабельная линия электропередачи напряжением 0,4 кВ «низковольтные кабели от объекта энергоснабжения (мини-ТЭЦ) к объекту «Многофункциональный спортивный комплекс», общая длина 0,845 км, расположенного по адресу: Московская область, Рузский район, г.п. Руза г. Руза, мкр-н Северный, принадлежащего ГАУ МО «ЦСП №1», место нахождения: 143103, Московская область, г. Руза, Северный мкр, д. 10, ОГРН 1035011652631, ИНН 5075012595, тел. 8 (496) 27-24-111, e-mail: mfks\_csp\_1@mosreg.ru, на основании: свидетельства о государственной регистрации права от 16.12.2014 серия 50-АК № 299360.

Объектом электросетевого хозяйства владеет ГАУ МО «ЦСП №1» на основании: свидетельства о государственной регистрации права от 16.12.2014 серия 50-АК № 299360.



**Установлено:**

Сетевая организация ГАУ МО «ЦСП №1» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» определила охранную зону указанного объекта электросетевого хозяйства: «низковольтные кабели от объекта энергоснабжения (мини-ТЭЦ) к объекту «Многофункциональный спортивный комплекс».

Рассмотрев заявление и предоставленные ГАУ МО «ЦСП №1» материалы, руководствуясь положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401 «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» и Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору принимает

**РЕШЕНИЕ:**

согласовать границы охранной зоны указанного объекта электросетевого хозяйства: «низковольтные кабели от объекта энергоснабжения (мини-ТЭЦ) к объекту «Многофункциональный спортивный комплекс», расположенного по адресу: Московская область, Рузский район, г.п. Руза г. Руза, мкр-н Северный в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы).

Заместитель руководителя



А.А. Учеваткин